СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.MX03.H01136

Срок действия с 11.07.2007 г. по 11.07.2010 г.

0644826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"
РОСС RU.0001.11МХ03 от 26 июля 2006 г.;
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;
тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ОС "Санрос"
копия документа
с подлинника

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

моделей SWING, ARDENTE, GEO,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
49 3517

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД:
7616 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SIRA GROUP (TIANJIN) HEATING RADIATORS C0., LTD

Overseas Chinese Pioneering Park, 301914 Economic Development Area JiXian TianJin, CHINA;
тел. 0086-022-59110201/02/03/04, факс 0086-22-59110200

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН SIRA GROUP S.p.A.

Via Bellini, 11 – I-40067 Rastignano (BO), Italy;
тел. +39 (051) 6268411, факс +39 (051) 743866

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАТАМ "САНРОС" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ РОСС RU.0001.11МХ03

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 539-МХ07-07 от 02.07.2007 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21МХ07 от 31.08.2006.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.06.480.П.033266.09.05 от 13.09.2005, выданного Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 3465 - А от 14.03.2005, выданный CERMET на систему качества SIRA GROUP HEATING RADIATORS C0., LTD согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2000.
Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 2,5 МПа.
Водородный показатель (pH) воды должен быть не менее 7 и не более 8.
Сертификация проведена по схеме 3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАТАМ "САНРОС" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ РОСС RU.0001.11МХ03

Руководитель органа _____ (подпись) В.И.Горбунов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Л.Д.Трифонова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 МФ РФ уровень В) тел. (095) 257 3432, 258 7617, г. Москва, 2005 г.